令和8年度（10月～12月）水質検査結果

検査地点：西平井浄水場（流山市）

水質基準項目

番号	水　質　項　目		水質基準値	10月	11月	12月
基01	一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	—	—
基02	大腸菌		不検出	不検出	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	2.9	—	—
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.12	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	(mg/L)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	0.000006	—	—
基21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	—	—
基23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
基24	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	<0.001	—	—
基25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003	—	—
基26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003	—	—
基27	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.003	—	—
基28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.006	—	—
基29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003	—	—
基30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.001	—	—
基31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.002	—	—
基32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008	—	—
基33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—
基34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	—	—
基35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03	—	—
基36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—
基37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	16	—	—
基38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	—	—
基39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	25	—	—
基40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	95	—	—
基41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	206	—	—
基42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	—	—
基43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	—	—
基44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	—	—
基45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—	—
基46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—
基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	—	—
基48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	—	—
基49	味		異常でないこと	異常なし	—	—
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	—	—
基51	色度	(度)	5度以下	<0.5	—	—
基52	濁度	(度)	2度以下	<0.1	—	—
備　　考						

採水記録

採水年月日		令和8年10月19日	—	—
気温	(℃)	21.0	—	—
水温	(℃)	20.5	—	—

北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団