令和8年度（10月～12月）水質検査結果

検査地点:浄水（1/2）

水質基準項目

番号	水　質　項　目		水質基準値	10月	11月	12月
基01	一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	—	—
基02	大腸菌		不検出	不検出	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—
基04	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—
基05	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基06	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基08	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
基09	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	3.0	—	—
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.10	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	0.000005	—	—
基21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
基22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	—	—
基23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
基24	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	<0.001	—	—
基25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003	—	—
基26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.004	—	—
基27	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	—	—
基28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.008	—	—
基29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003	—	—
基30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	—	—
基31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.002	—	—
基32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008	—	—
基33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—
基34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	—	—
基35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03	—	—
基36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.1	—	—
基37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	13	—	—
基38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	—	—
基39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	19	—	—
基40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	84	—	—
基41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	182	—	—
基42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	—	—
基43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	—	—
基44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	—	—
基45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—	—
基46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—
基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	—	—
基48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	—	—
基49	味		異常でないこと	異常なし	—	—
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	—	—
基51	色度	(度)	5度以下	<0.5	—	—
基52	濁度	(度)	2度以下	<0.1	—	—
備　　考						

令和8年度（10月～12月）水質検査結果

検査地点:浄水（2/2）

水質管理目標設定項目

番号	水　質　項　目		目標値	10月	11月	12月
目01	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
目02	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—
目03	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
目05	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0004	—	—
目08	トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下	<0.04	—	—
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008	—	—
目10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	—	—
目12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	—
目13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
目14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
目15	農薬類		検出値と目標値の比の和として1以下	—	—	—
目16	残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0.8	—	—
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	84	—	—
目18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—
目19	遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	4.0	—	—
目20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03	—	—
目21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	—	—
目23	臭気強度(TON)		3以下	<1	—	—
目24	蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	182	—	—
目25	濁度	(度)	1度以下	<0.1	—	—
目26	ｐＨ値		7.5程度	7.5	—	—
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし極力0に近づける	-1.0	—	—
目28	従属栄養細菌	(個/mL)	2000個/mL以下	0	—	—
目29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.01	—	—
目30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.04	—	—
備　　考			農薬類の検査は、農薬が散布される時期の5月～9月の間、月1回（年間5回）実施			

その他項目

番号	水　質　項　目		目標値	10月	11月	12月
他01	アンモニア態窒素	(mg/L)		—	—	—
他02	ＢＯＤ	(mg/L)		—	—	—
他03	ＣＯＤ	(mg/L)		—	—	—
他04	紫外線吸光度(光路長50mm)			—	—	—
他05	浮遊物質	(mg/L)		—	—	—
他06	侵食性遊離炭酸	(mg/L)		—	—	—
他07	総窒素	(mg/L)		—	—	—
他08	総リン化合物	(mg/L)		—	—	—
他09	トリハロメタン生成能	(mg/L)		—	—	—
他10	生物	(個/mL)		—	—	—
他11	クリプトスポリジウム（※1）	(個/20L)		0（10/14採水）	—	—
他12	ジアルジア（※1）	(個/20L)		0（10/14採水）	—	—
他13	ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L（暫定）	—	—	—
他14	嫌気性芽胞菌	(個/100mL)		—	—	—
他15	放射性セシウム	(Bq/kg)	セシウム134及び137合計で10Bq/kg以下	不検出	—	—

（※1）クリプトスポリジウム及びジアルジア検査用試料のみ別途採水。データ右（）に採水日を記載。

採水記録

採水年月日		令和8年10月5日	—	—
気温	(℃)	14.2	—	—
水温	(℃)	20.5	—	—